

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

São Paulo, 25 de outubro de 2021.

REF.: Pregão Eletrônico Federal 86/2021 – Registro de Preços para aquisição de nobreaks

Prezadas senhoras e senhores.

Em atendimento às consultas formuladas por empresa interessada em participar da licitação em epígrafe, seguem abaixo os devidos esclarecimentos:

PERGUNTA 1:

Conforme escrito:

"Em análise as especificações do NOBREAK encontramos a seguinte especificação " f) Tensão de saída: 115 V ou 115V/220V (selecionável via chave);" solicitamos saber se podemos entregar o nobreak com TENSÃO DE SAÍDA DE APENAS 115V ou o TRE precisa que o nobreak tenha tensão de saída bivolt?"

RESPOSTA:

Poderá ser ofertado nobreak com tensão de saída de apenas 115V.

Atenciosamente

Ricardo Mendonça Falcão
Pregoeiro TRE-SP